



MEGJEGYZÉSEK:

- A kazánházban, illetve a padlástér bővítésben haladó vezetékszakaszokat, szerelvényeket teljes hosszában Kaiflex EF 19 mm hőszigeteléssel kell ellátni.
- A gépészeti berendezések tétele számainak, jelmagyarázatát lásd a C-GF-01 sz. kapcsolási tervben.
- A radiátorok bekötése ráírt csőméret hiánya esetén DN10 acélcső.
- Radiátoron lévő szelepek:
  - Földszint és 1. emelet (kivéve az "F/19 - Közlekedő", és az "E/11 - Közlekedő" lift melletti radiátor):
    - előremenő: Heimeier V-exact termosztatikus sarok szelep (beszabályozásra)
    - visszatérő: Heimeier Regulux sarok csavarzat (csak elzárásra)
  - "F/19 - Közlekedő", "E/11 - Közlekedő" lift melletti radiátorai, illetve az alsó és a felső tetőterek (kivéve az "F/103 - Közlekedő" és az "F/104-F/106" WC helyiségek):
    - előremenő: Heimeier V-exact termosztatikus egyenes szelep (beszabályozásra)
    - visszatérő: Heimeier Regulux egyenes csavarzat (csak elzárásra)
  - "FT103 - Közlekedő" és "F104-F106" WC helyiségek:
    - Heimeier V-exact termosztatikus szelepbetét (beszabályozásra)
    - Heimeier Multilux alsó kétpont csatlakozású egyenes csavarzat (csak elzárásra)

JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett Fűtési előremenő vezetékek szabadon: acélcső
- Tervezett Fűtési visszatérő vezetékek szabadon: acélcső
- Meglévő megmaradó Fűtési előremenő vezetékek szabadon, padlóban: acélcső vagy műanyag cső
- Meglévő megmaradó Fűtési visszatérő vezetékek szabadon, padlóban: acélcső vagy műanyag cső

<b>orrek</b> épületenergetika		<b>Korrekt - Épületenergetika Kft.</b>	
Építető: SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.		TERVEZŐ IRODA	
Építkezés helye: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor u. 6. Hrsz.: 34		Munka megnevezése: SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FŐÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSE	
Felelős tervező: KOZMA TIBOR okt. gépészmérnök G060817/H-2566/12		Terv megnevezése: FÜTÉS FÖLDSZINTI ALAPRAJZ	
Tervező: BENGÉRY ESZTER okt. épületgépész mérnök		Munkaszám: 17-055 Rajtszám: C-GF-02 Tervfajta: KIVITELI	
Méretarány: 1:50 Lapméret: 840x460		Dátum: 2017. szeptember hó	