







- | | |
|---|--|
|  L | Opálbúrási LED panel lámpatest, falon kívüli kivitelben, LED fényforrással, IP55; 15 W-os K3000 |
|  F1 | Felültre szerelt lámpatest, IP20 védett, tükrös fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) 2x36 W fényforrással |
|  F2 | Felültre szerelt lámpatest, IP20 védett, tükrös fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) 1x58 W fényforrással |
|  F2* | Felültre szerelt lámpatest, IP20 védett, tükrös fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia oszt.) + egy-órás akku + inverter + 1x58 W fényforrással |

 TERVEZŐ, KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Tel.: (+36) 62/658-510 Mobil: (+36) 30 9680-473 E-mail: Intenzitas@t-online.hu		
Építés helye: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> 6763 Szatymaz Petőfi u. 6. hrsz.: 34. </div>		
Munka megnevezése: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> Szent István Katolikus Általános Iskola főépület korszerűsítés </div>		
Rajz megnevezése: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> I. emelet lámpacsere </div>		
Tervező: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Papp Antal Teljeskörű villamosági tervező V-T/06/0058 </div>	Lépték: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> 1: 100 </div> Rajzszám: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> V-2 </div>	Dátum: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> 2017. 09. </div>